

# Fiche de poste

Poste MAD5070

Technicien poste transfo distribution

## Tâches

### Préparations

#### Substances

Expositions

Probabilité  
Niveau estimé

Fréquence  
Protection

-----  
-----  
230100 .Amiante \*

*030 Poussières d'Amiante*

*030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante*

**6** Probabilité Expo 100%

**2** Bas 0,1 à 1 f/cm3

**1R** Rarement 7j/an à 1j/mois

**R** Protection respiratoire (masque simple)

012201 Trichloroéthane

**6** Probabilité Expo 100%

**ZZ** Ajout à MATEX

012202 Trichloroéthane (expo cut.)

**6** Probabilité Expo 100%

**ZZ** Ajout à MATEX

## Dégraissage pièces électriques SOLVANTS

230100 .Amiante \*

*030 Poussières d'Amiante*

*030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante*

# Fiche de poste

Poste MAD5070

Technicien poste transfo distribution

---

## Tâches

### Préparations

#### *Substances*

Expositions

Probabilité  
Niveau estimé

Fréquence  
Protection

---

## *Dégraissage pièces mécaniques SOLVANTS*

000080 Solvants

**ZZ** Ajout à MATEX

---

## *Entretien transfo/condensateur HUIL/ELEC*

309201 Polychlorobiphényl (PCB)

*009 D.halogénés des Hydroc.Aromatiques*

**6** Probabilité Expo 100%  
**21** inf 5% du temps (tâches)

236100 Huiles minérales, dérivés pétroliers K \*

*036 Huiles,graisses minérales et synth.*

*036B Epithélioma par dérivés du pétrole*

*084 Solvants organiques liquides*

**ZZ** Ajout à MATEX

---