

Fiche de poste

Poste MAD5410

Ouvrier exploita. électr. distribution

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

230100 .Amiante *

030 Poussières d'Amiante

030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante

6 Probabilité Expo 100%

2 Bas 0,1 à 1 f/cm3

13 Très raremt 1j/an à 7j/an

R Protection respiratoire (masque simple)

236101 Huiles électriques (expo cut.) *

036B Epithélioma par dérivés du pétrole

036 Huiles,graisses minérales et synth.

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

ZZ Ajout à MATEX

Entretien transfo/condensateur HUIL/ELEC

309201 Polychlorobiphényl (PCB)

009 D.halogénés des Hydroc.Aromatiques

6 Probabilité Expo 100%

21 inf 5% du temps (tâches)

236100 Huiles minérales, dérivés pétroliers K *

036 Huiles,graisses minérales et synth.

036B Epithélioma par dérivés du pétrole

084 Solvants organiques liquides

ZZ Ajout à MATEX

Fiche de poste

Poste MAD5410

Ouvrier exploita. électr. distribution

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité

Niveau estimé

Fréquence

Protection

Jardinage/entretien ext instal HERB/PEST
