

Fiche d'exposition du poste AT exploitation postes THT RTE

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
.CANCER-MUT-REP		
230100 .Amiante *		
<i>030 Poussières d'Amiante</i> <i>030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante</i>		
-----	-----	<i>travaux dalles fureaux post. sour.</i>
365000 Cobalt		
<i>065 Lésions eczématiformes allergiques</i>		
COBALT II CHLORURE	SILICAGEL ISG PMUC 13001	<i>entretien transformateur</i>
384003 Ethers de glycol KMR *		
<i>084 Solvants organiques liquides</i>		
-----	-----	<i>entretien des accumulateurs</i>
309201 Polychlorobiphényl (PCB)		
<i>009 D.halogénés des Hydroc.Aromatiques</i>		
<i>entretien transformateur</i>		
312203 Trichloréthylène		
<i>012 D.halogénés des Hydroc.Aliphatiques</i>		
<i>entretien des accumulateurs</i> <i>entretien sectionneurs</i> <i>entretien transformateur</i>		
.CANCERO ACTIVIT		
300408 Peinture à la brosse		
<i>entretien des accumulateurs</i>		
.CANCERO MELANGE		

Fiche d'exposition du poste AT exploitation postes THT RTE

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
<hr/>		
236103 Huile minérale usagée chauff.thermiq*		<i>entretien transformateur</i>
<hr/>		
236100 Huiles minérales, dérivés pétroliers K *		
036 <i>Huiles,graisses minérales et synth.</i>		
036B <i>Epithélioma par dérivés du pétrole</i>		
084 <i>Solvants organiques liquides</i>		
HUILE MINERALE (100 %)	HUILE AEROSHELL n° 1	<i>entretien transformateur</i>
<hr/>		
CHIMIQUE .SUBST.		
012200 D.Halogénés des hydr.Aliphatiques		
012 <i>D.halogénés des Hydroc.Aliphatiques</i>		
1.1.1 TRICHLOROETHANE (5 %)	SRB 3	<i>entretien transformateur</i>
<hr/>		
032200 Fluor et composés (acide fluorhydrique)		
032 <i>Fluor, ac.fluorhydrique</i>		
HEXAFLUORURE DE SOUFRE	HEXAFLUORURE DE SOUFRE	<i>entretien disjoncteurs</i>
<hr/>		
000026 Fréons		
TRIFLUOROTRICHLOROETHANE (15 %)	SRB 3	<i>entretien transformateur</i>
<hr/>		
CHIMIQUE MELANGE		
036000 Huiles minérales raffinées		
036 <i>Huiles,graisses minérales et synth.</i>		
HUILE MINERALE RAFFINEE	SHELL DIALA S réf F-69424	<i>entretien transformateur</i>
-----	-----	<i>entretien des accumulateurs</i>
<hr/>		
084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques		
084 <i>Solvants organiques liquides</i>		

Fiche d'exposition du poste AT exploitation postes THT RTE

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
SOLVANT PETROLE DESAROMATISE (80 %) SOLVANT PETROLIER	SRB 3 SRB 1	<i>entretien transformateur</i> <i>entretien transformateur</i>
000050 Poussières minérales		
SILICE AMORPHE	SILICAGEL ISG PMUC 13001	<i>entretien transformateur</i>
CHIMIQUE REGLEMT		
_K3 Agent chimique cancérogène 3		
Agent chimique cancérogène 3		
RIS.PHYSIQUE		
042102 Rayonnements non ionisants	6 Probabilité Expo 100% 18 Très élevé	3 Très fréquent
