

# Fiche d'exposition du poste Ouvrier entretien postes THT RTE

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
<b>.CANCER-MUT-REP</b>		
<b>230100 .Amiante *</b> <i>030 Poussières d'Amiante 030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante</i>	<b>6</b> Probabilité Expo 100% <b>2</b> Bas 0,1 à 1 f/cm3	<b>2P</b> Parfois 1j/mois à 1j/sem.  <i>travaux dalles foureaux post. sour.</i>
-----	-----	
<b>365000 Cobalt</b> <i>065 Lésions eczématiformes allergiques</i>		
COBALT II CHLORURE	SILICAGEL ISG PMUC 13001	<i>entretien transformateur</i>
<b>384003 Ethers de glycol KMR *</b> <i>084 Solvants organiques liquides</i>	-----	<i>entretien des accumulateurs</i>
-----	-----	
<b>309201 Polychlorobiphényl (PCB)</b> <i>009 D.halogénés des Hydroc.Aromatiques</i>		<i>entretien transformateur</i>
<b>312203 Trichloréthylène</b> <i>012 D.halogénés des Hydroc.Aliphatiques</i>		<i>entretien des accumulateurs entretien sectionneurs entretien transformateur</i>
<b>.CANCERO ACTIVIT</b>		
<b>300408 Peinture à la brosse</b>		<i>entretien des accumulateurs</i>
<b>.CANCERO MELANGE</b>		

# Fiche d'exposition du poste Ouvrier entretien postes THT RTE

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
<b>236103 Huile minérale usagée chauff.thermiq*</b>		<i>entretien transformateur</i>
<b>236100 Huiles minérales, dérivés pétroliers K *</b>		
<i>036 Huiles,graisses minérales et synth.</i>		
<i>036B Epithélioma par dérivés du pétrole</i>		
<i>084 Solvants organiques liquides</i>		
HUILE MINERALE (100 %)	HUILE AEROSHELL n° 1	<i>entretien transformateur</i>
<b>CHIMIQUE .SUBST.</b>		
<b>012200 D.Halogénés des hydr.Aliphatiques</b>		
<i>012 D.halogénés des Hydroc.Aliphatiques</i>		
1.1.1 TRICHLOROETHANE (5 %)	SRB 3	<i>entretien transformateur</i>
<b>032200 Fluor et composés (acide fluorhydrique)</b>		
<i>032 Fluor, ac.fluorhydrique</i>		
HEXAFLUORURE DE SOUFRE	HEXAFLUORURE DE SOUFRE	<i>entretien disjoncteurs</i>
<b>000026 Fréons</b>		
TRIFLUOROTRICHLOROETHANE (15 %)	SRB 3	<i>entretien transformateur</i>
<b>CHIMIQUE MELANGE</b>		
<b>036000 Huiles minérales raffinées</b>		
<i>036 Huiles,graisses minérales et synth.</i>		
HUILE MINERALE RAFFINEE	SHELL DIALA S réf F-69424	<i>entretien transformateur</i>
-----	-----	<i>entretien des accumulateurs</i>
<b>084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques</b>		
<i>084 Solvants organiques liquides</i>		

## Fiche d'exposition du poste Ouvrier entretien postes THT RTE

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
SOLVANT PETROLE DESAROMATISE (80 %) SOLVANT PETROLIER	SRB 3 SRB 1	<i>entretien transformateur</i> <i>entretien transformateur</i>
<b>000050 Poussières minérales</b>		
SILICE AMORPHE	SILICAGEL ISG PMUC 13001	<i>entretien transformateur</i>
<b>CHIMIQUE REGLEMT</b>		
<b>_K3 Agent chimique cancérogène 3</b>		
Agent chimique cancérogène 3		<i>entretien transformateur</i>
<b>RIS.PHYSIQUE</b>		
<b>042102 Rayonnements non ionisants</b>	6      Probabilité Expo 100% 18     Très élevé	4      Habituel
-----		